

## „M 30-OPTI Brandschutzmörtel“

## Ausschreibungstext:

<u>Pos.</u>	<u>Menge</u>	<u>Leistungsbeschreibung/Text:</u>	<u>E. P. €</u>	<u>G. P. €</u>
01.01		<p>Lfdm feuerbeständiger Verschluss von Fugen zwischen Brandschutzklappen, Lüftungsleitungen sowie nichtbrennbaren Rohren und den umgebenden Bauteilen von Wänden und Decken mittels selbstverdichtendem, rauchgasdichtem Brandschutzmörtel gemäß den jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen für Brandschutzklappen des DIBt-Berlin.</p> <p>Der Verschluss der Fugen erfolgt erforderlichenfalls mittels Spezialpumpen und Verpresslanzen. Zu verschließende Wand- und Deckendicken bis 250 mm. Fugenbreiten: bis 100 mm, aufgemessen wird der Fugenumfang mit seiner größten Länge.</p> <p>Fabrikat der Planung: <b>MEHLAG Brandschutzmörtel M 30-OPTI</b> Material und Montage:</p>		
01.02		<p>Lfdm wie vor beschrieben, jedoch bei Fugenbreiten bis 200 mm, Material und Montage:</p>		
01.03		<p>m<sup>2</sup> feuerbeständiger Verschluss von Fugen zwischen Brandschutzklappen, Lüftungsleitungen sowie nichtbrennbaren Rohren und den umgebenden Bauteilen von Wänden und Decken mittels selbstverdichtendem, rauchgasdichtem Brandschutzmörtel gemäß den jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen für Brandschutzklappen des DIBt-Berlin.</p> <p>Der Verschluss der Fugen erfolgt, erforderlichenfalls, mittels Spezialpumpen und Verpresslanzen. Zu verschließende Wand- und Deckendicken bis 250 mm. Fugenbreiten von mehr als 200 mm zur Abrechnung per m<sup>2</sup> verfüllter Fläche</p> <p>Fabrikat der Planung: <b>MEHLAG Brandschutzmörtel M 30-OPTI</b> Material und Montage:</p>		